

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
0432-CPR-00210-41**

Version 02

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Flexible Innenrohre

aus nichtrostendem Stahl: 1.4404 / 1.4571/ 1.4539

"Kaminoflex AGL"*(für detaillierte Produktspezifikationen siehe Anlage 1)*

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Steegmüller Kaminoflex GmbHHeinkelstr. 15
DE-78056 VS-Schwenningen

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Steegmüller Kaminoflex GmbHHeinkelstr. 15
DE-78056 VS-Schwenningen

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1856-2:2009entsprechend **System 2+** angewendet werden und dass**die werkseigene Produktionskontrolle als übereinstimmend mit den
geltenden Anforderungen bewertet wird.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 28.03.2012 ausgestellt und bleibt bis zum 15.02.2029 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 16.02.2024

im Auftrag


Dipl.-Ing. Becker

Leiter der Bereichszertifizierungsstelle (Dez. 21)



Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00210-41
vom 03.04.2017, Version 01.

Vom Hersteller erklärte Eigenschaften:

	Art der Abgasanlage/ Leitung <i>type of chimney/ flue pipe</i>	Harmonisierte Norm <i>standard</i>	Produktbeschreibung <i>Product description</i>
01	"Kaminoflex AGL" flexible Innenrohre Rohr: 1.4404 / 1.4571 Wanddicke: 0,12/ 0,20 mm (-10 %)	EN 1856-2:2009	T200 – P1 – W – V2 – L50012 – O (für DN 80-250) T200 – P1 – W – V2 – L50020 – O (für DN 80-250)
02	"Kaminoflex AGL" flexible Innenrohre Rohr: 1.4539 Wanddicke: 0,12/ 0,20 mm (-10 %)	EN 1856-2:2009	T200 – P1 – W – V2 – L70012 – O (für DN 80-250) T200 – P1 – W – V2 – L70020 – O (für DN 80-250)